

# 環境計量証明書

No. 2760-1/2

平成26年10月22日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号  
 一般社団法人 長野市薬剤師会  
 会長 谷 憲昭



平成26年10月8日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年10月8日	依頼年月日	平成26年10月8日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温 21.6℃	水温 24.3℃
項目	結果	分析法	
pH	7.6 (25.0℃)	JISK0102-12.1	
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.6 mg/l	JISK0102-21	
化学的酸素要求量 (COD)	2.8 mg/l	JISK0102-17	
浮遊物質 (SS)	1 mg/l未満	環境庁告示第59号付表8	
ヘキサソ抽出物質 (鉍物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
ヘキサソ抽出物質 (動植物油)	1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表4	
フェノール類含有量	0.005mg/l未満	JISK0102-28.1	
銅含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-52.5	
亜鉛含有量	0.01 mg/l	JISK0102-53.4	
溶解性鉄含有量	0.01 mg/l未満	JISK0102-57.2	
溶解性マンガン含有量	1.5 mg/l	JISK0102-56.5	
クロム含有量	0.02 mg/l未満	JISK0102-65.1.5	
大腸菌群数	11 個/cm <sup>3</sup>	下水試験法	
窒素含有量	36 mg/l	JISK0102-45.2	
磷含有量	0.14 mg/l	JISK0102-46.3.1	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		


# 環境計量証明書

No. 2760-2/2

平成26年10月22日

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号  
 一般社団法人 長野市薬剤師会  
 会長 谷 憲昭



平成26年10月8日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	中野市大字豊津 5015 飯山陸送 株式会社		
採取年月日	平成26年10月8日	依頼年月日	平成26年10月8日
検体種別	事業所排水	検体内容	放流水
採取場所	飯山陸送株式会社 裕処分場		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会検査センター		
天候 前日 晴天	当日 晴天	採水時の気温	21.6℃ 水温 24.3℃
項目	結果	分析法	
カドミウム及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-55.4	
シアン化合物	0.1 mg/l未満	JISK0102-38.1.2 38.2	
有機リン化合物	0.1 mg/l未満	環境庁告示第64号付表1	
鉛及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-54.4	
六価クロム化合物	0.02 mg/l未満	JISK0102-65.2.1	
ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l未満	JISK0102-61.4	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀化合物	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表2	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005mg/l未満	環境庁告示第59号付表3	
トリクロロエチレン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
テトラクロロエチレン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
ジクロロメタン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
四塩化炭素	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,2-ジクロロエタン	0.0004mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/l未満	JISK0125-5.2	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006mg/l未満	JISK0125-5.2	
1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0002mg/l未満	JISK0125-5.2	
チウラム	0.003 mg/l未満	環境庁告示第59号付表4	
シマジン (CAT)	0.0003mg/l未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
チオベンカルブ (ベンチオカーブ)	0.002 mg/l未満	環境庁告示第59号付表5-第1	
ベンゼン	0.001 mg/l未満	JISK0125-5.2	
セレン及びその化合物	0.020 mg/l	JISK0102-67.4	
ホウ素及びその化合物	4.8 mg/l	JISK0102-47.3	
フッ素及びその化合物	0.08 mg/l未満	環境庁告示第59号付表6	
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	34 mg/l	JISK0102-42.2 43.1.2 43.2.5	
1,4-ジオキサン	0.005 mg/l未満	環境庁告示第59号付表7	
意見			
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		