

計量証明書

No. A2301686-012 1/2

令和5年10月25日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

飯山陸送 株式会社 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和5年10月12日	種別	事業所排水
採取年月日	令和5年10月12日	採取時刻	11時38分
天候	前日 曇 当日 晴	採取時の温度	気温 17.8℃ 水温 22.0℃
採取場所	飯山陸送株式会社 砿第二最終処分場 放流水		
採取者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		
検査項目		単位	検査結果
			分析法
水素イオン濃度(pH)			6.6 (22.5℃)
生物学的酸素要求量(BOD)		mg/l	3.5
化学的酸素要求量(COD)		mg/l	19
浮遊物質濃度(SS)		mg/l	11
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		mg/l	1未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		mg/l	1未満
フェノール類含有量		mg/l	0.005未満
銅含有量		mg/l	0.01未満
亜鉛含有量		mg/l	0.03
溶解性鉄含有量		mg/l	0.10
溶解性マンガン含有量		mg/l	1.9
クロム含有量		mg/l	0.02未満
大腸菌群数		個/cm ³	2
窒素含有量		mg/l	40
燐含有量		mg/l	1.5
カドミウム及びその化合物		mg/l	0.005未満
シアン化合物		mg/l	0.1未満
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)		mg/l	0.1未満
鉛及びその化合物		mg/l	0.005未満
六価クロム化合物		mg/l	0.02未満
砒素及びその化合物		mg/l	0.005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/l	0.0005未満
アルキル水銀化合物		mg/l	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル		mg/l	0.0005未満
トリクロロエチレン		mg/l	0.002未満
テトラクロロエチレン		mg/l	0.0005未満
ジクロロメタン		mg/l	0.002未満
四塩化炭素		mg/l	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.0004未満
備考	大腸菌群数については、計量法第107条の対象外である。 ※省令等で基準に「検出されないこと」とあるのは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいいます。		
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター		
検査責任者	環境計量士 北村 晋		

計量証明書

No. A2301686-012 2/2

令和5年10月25日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 原 澄

飯山陸送 株式会社 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible][illegible]

備考	大腸菌群数については、計量法第107条の対象外である。 ※省令等で基準に「検出されないこと」とあるのは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいいます。
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋 