計量証明書

No. A2302426-012 1/1

令和6年1月24日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 潤

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和6年1月17日	種別	事業所排水
採取年月日	令和6年1月17日	採取時刻	12時30分
天候	前日 雪　　当日 晴	採取時の温度	気温 0.0 ℃　　水温 13.0 ℃
採取場所	飯山陸送株式会社 裕第二最終処分場 放流水		
採取者	武田 淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	7.8	JIS K 0102の21
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	31	JIS K 0102の17
窒素含有量	mg/l	44	JIS K 0102の45.2
浮遊物質量(SS)	mg/l	6	環境庁告示第59号付表9
水素イオン濃度(pH)		6.7(18.6℃)	JIS K 0102の12.1
－以下余白－			

備考	
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A2302596-012 1/1

令和6年2月28日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和6年2月14日	種別	事業所排水
採取年月日	令和6年2月14日	採取時刻	12時10分
天候	前日 晴　　当日 晴	採取時の温度	気温 6.9 ℃　　水温 15.2 ℃
採取場所	飯山陸送株式会社 裕第二最終処分場 放流水		
採取者	武田 淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	5.7	JIS K 0102の21
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	51	JIS K 0102の17
窒素含有量	mg/l	50	JIS K 0102の45.2
浮遊物質量(SS)	mg/l	5	環境庁告示第59号付表9
水素イオン濃度(pH)		6.9(20.4℃)	JIS K 0102の12.1
－以下余白－			

備考	
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋

計量証明書

No. A2302799-012 1/1

令和6年3月22日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 潤

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和6年3月13日	種別	事業所排水
採取年月日	令和6年3月13日	採取時刻	11時30分
天候	前日 曇　　当日 雪	採取時の温度	気温 2.6 ℃　　水温 15.9 ℃
採取場所	飯山陸送株式会社　裕第二最終処分場　放流水		
採取者	武田 淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	3.1	JIS K 0102の21
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	43	JIS K 0102の17
窒素含有量	mg/l	99	JIS K 0102の45.2
浮遊物質量(SS)	mg/l	7	環境庁告示第59号付表9
水素イオン濃度(pH)		6.9(20.7℃)	JIS K 0102の12.1
ー以下余白ー			

備考	
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	環境計量士　北村　晋

計量証明書

No. A2400129-012 1/1

令和6年4月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社		
受付年月日	令和6年4月17日	種別	事業所排水
採取年月日	令和6年4月17日	採取時刻	11時35分
天候	前日 晴　　当日 曇	採取時の温度	気温 14.7 ℃　　水温 20.3 ℃
採取場所	飯山陸送 株式会社　裕第二最終処分場 放流水		
採取者	武田 淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	分析法
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	17	JIS K 0102の21
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	90	JIS K 0102の17
窒素含有量	mg/l	140	JIS K 0102の45.2
浮遊物質量(SS)	mg/l	16	環境庁告示第59号付表9
水素イオン濃度(pH)		7.0(22.7℃)	JIS K 0102の12.1
ー 以 下 余 白 ー			

備考	
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	環境計量士 北村 晋